

軽量床衝撃音レベル測定報告書


軽量衝撃音・オクターブ分析

測定者:株式会社五感	軽量衝撃音測定分析:マンションリフォーム物件
測定月日:2009年7月17日	測定場所:LOW UP (千葉県)
測定時刻:15:00~	測定立会者: NMさま/施主 ・ KKさま/製造元 ・ HMさま/販売者

BAND	31.5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	LL値判定
軽量受音	12.2	28.3	30.6	35.6	36.1	36.7	35.0	28.9	19.6	40

【床防音材】…サウンドプルーフ2

【テスト時製品構成】



- 無垢フローリング(15mm)
- 遮音制振材(3mm)
- 芯材(9mm)
- 吸音材(10mm)
- RC面(150mm)

